



正本 2-1

报告编号: W2024030803

# 检测报告

样品种类: 管网水

委托单位: 抚远市供排水公司

检测类别: 委托



抚远市科宇水质检验检测有限公司

# 抚远市科宇水质检验检测有限公司

Fuyuan koyu water quality inspection and Testing Limited company  
地址：抚远市迎宾路 335 号 邮编：156500 电话：2132398

## 检测报告

样品名称： 管网水 样品编号： W2024030803  
委托单位： 抚远市供排水公司 收样日期： 2024.03.08  
检验类别： 委托 检测日期： 2024.03.08—2024.03.12  
检测目的： 饮用 样品说明： 样品外观验收合格  
采样地点： 温馨家园、长安小区 样品数量： 2.5L 塑料桶一桶、250mL 无菌瓶一瓶  
检测项目： 生活饮用水常规 11 项指标  
评价标准： 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

(以下空白)

检测机构（盖章）

2024 年 03 月 12 日

- 备注：1、溴和味的检测结论：0 等级代表“无”；1 等级代表“微弱”；2 等级代表“弱”；3 等级代表“明显”；4 等级代表“强”；5 等级代表“很强”。  
2、容器自带、无消毒方式。  
3、“L”表示该项目的最低检出浓度。

制表：宋淑华

审核：焦宿

批准：李伟



# 抚远市科宇水质检验检测有限公司

Fuyuan koyu water quality inspection and Testing Limited company

地址：抚远市迎宾路 335 号

邮编：156500

电话：2132398

序号	样品名称	检测指标	检测方法	检测结果	限值	判定
1	温馨家园	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.64	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.64	3	合格
		肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 中的 4.1	无	/	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.138	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.026	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
2	长安小区	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.70	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.60	3	合格
		肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 中的 4.1	无	/	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.136	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.028	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格

检测机构 (盖章)

抚远市科宇水质检验检测有限公司  
检验检测专用章

# 说 明

- 1、本检测报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本地区无放射源，总 $\alpha$ 放射性、总 $\beta$ 放射性可不予检测（用/表示）。
- 3、本地区采用无消毒方式，消毒剂、消毒副产物可不予检测（用/表示）。
- 4、本检测报告只对送检样品检验结果负责。
- 5、检测报告一式两份，一份正本交由委托方，一份副本本站存档。