



正本 2-1

报告编号: W2024030804

检测报告

样品种类: 二次供水

委托单位: 抚远市住房和城乡建设局

检测类别: 委托



抚远市科宇水质检验检测有限公司

抚远市科宇水质检验检测有限公司

Fuyuan koyu water quality inspection and Testing Limited company
地址：抚远市迎宾路 335 号 邮编：156500 电话：2132398

检测报告

样品名称： 二次供水 样品编号： W2024030804
委托单位： 抚远市住房和城乡建设局 收样日期： 2024.03.08
检验类别： 委托 检测日期： 2024.03.08— 2024.03.17
检测目的： 饮用 样品说明： 样品外观验收合格
采样地点： 九重天高层、大大高层等 16 个采样点 样品数量： 2.5L 塑料桶一桶、250mL 无菌瓶一瓶
检测项目： 生活饮用水常规 10 项指标
评价标准： 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

(以下空白)

检测机构（盖章）

2024 年 03 月 17 日

- 备注：1、溴和味的检测结论：0 等级代表“无”；1 等级代表“微弱”；2 等级代表“弱”；3 等级代表“明显”；4 等级代表“强”；5 等级代表“很强”。
- 2、容器自带、无消毒方式。
- 3、“L”表示该项目的最低检出浓度。

制表：宋淑华

审核： 焦雷

批准： 李如伟

抚远市科宇水质检验检测有限公司

Fuyuan koyu water quality inspection and Testing Limited company

地址：抚远市迎宾路 335 号

邮编：156500

电话：2132398

序号	样品名称	检测指标	检测方法	检测结果	限值	判定
1	九重天 AC 栋	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.70	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.56	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.140	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.022	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.03	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
2	九重天 BDF 栋	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.74	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.60	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.138	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.023	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
3	九重天 GH 栋	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.82	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.64	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格

		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.130	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.021	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
4	九重天IM 栋	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.62	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.64	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.135	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.032	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
5	大大高层	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.79	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.68	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.135	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.026	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
6	天一花园	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.85	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.64	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格

		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.136	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.022	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	2	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
7	香榭水岸 高层 31.32#楼	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	6	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.62	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.60	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.131	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.020	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.03	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
8	金峰国际 公寓	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.79	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.64	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.137	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.026	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	4	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
9	东方盛世	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	6	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.68	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.60	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格

		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.136	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.028	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.03	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
10	红光小区	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	6	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.62	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.60	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.135	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.024	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
11	长安康城	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	6	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.68	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.64	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.134	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.024	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.03	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
12	桐楠格小区	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.86	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.76	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格

		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.138	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.026	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	4	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
13	万事利小区	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.75	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.72	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.135	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.028	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
14	欧韵家居	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.74	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.68	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.155	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.026	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	4	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
15	冠日名筑	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.80	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.64	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格

		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.138	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.026	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
16	太阳星城	色度 (°)	GB/T 5750.4-2023 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 中的 2.1	0.60	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 中的 1.1	0.60	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2023 中的 2.2	0.138	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2023 中的 3.1	0.025	0.1	合格
		氨	GB/T 5750.5-2023 中的 9.1	0.03	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 中的 2.1	未检出	不得检出	合格

检测机构 (盖章)



说 明

- 1、本检测报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本地区无放射源，总 α 放射性、总 β 放射性可不予检测(用/表示)。
- 3、本地区采用无消毒方式，消毒剂、消毒副产物可不予检测(用/表示)。
- 4、本检测报告只对送检样品检验结果负责。
- 5、检测报告一式两份，一份正本交由委托方，一份副本本站存档。